



SYTUACJA  
skala 1:500

**UWAGA!**  
Na skrzyżowaniach proj. kan. sanitarnych z istniejącymi kablami (np. telekomunikacyjnymi) należy chronić w rurach dwudzielnych AROT dn min. 100 mm. Kable 15kV na skrzyżowaniach z proj. kan. sanitarną chronić w rurach AROT DVK dn 150 mm. Po zakończeniu robót montażowych kanalizacji, teren prac należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

LEGENDA:

- Projekowana sieć kanalizacji sanitarnej
- Projekowane przyłącze kanalizacji sanitarnej
- Projekowana sieć ilocznna kanalizacji sanitarnej
- Obiekty do wyburzenia/wyburzone

GMINA ŁĄCZNA	
Pracownia Projektowo - Wykonawcza	
Niesztachów 21, 26-021 Dalestycze	
woj. świętokrzyskie	
W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNA GÓZD	
SYTUACJA	
Skala: 1:500	
mgr inż. Kazimierz Bogdan, 631/327/76	
mgr inż. Michał Mümmich	
08.2009 r.	
144.131.192.1.194	
5	