



Pracownia Projektowo - Wykonawcza

Niestachów 21, 26-021 Dalešzyce
woj. świątokrzyskie

W MIEJSCOWOŚCIACH ŁĄCZNA I GOZD

Sanitarna

SYTUACJA

1:500

08.2008 r.

264/89

63/32/76

144.131.153.1154

UWAGA!

Na skrzyżowaniach proj. kan. sanitarnych z istniejącymi kablami i liniami telekomunikacyjnymi, kablowymi rurach dwuczłonowych AROT dn min. 100 mm. należy wykonać zabezpieczenie przed uszkodzeniem rur. Po zakończeniu robót projektowych kanalizacji sanitarnych należy doprowadzić do statusu pierwotnego.

LEGENDA:

- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
- Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej
- Projektowana sieć wodociągowa
- Obiekty do wyburzenia

UWAGA!

Rura ochronna stalowa DN 273x8,0 mm, L-17,0 m. Odcinek wykonawczy technologii bezwykopowej

UWAGA!

Rura ochronna stalowa DN 273x8,0 mm, L-16,0 m. Odcinek wykonawczy technologii bezwykopowej

UWAGA!

Rura ochronna stalowa DN 273x8,0 mm, L-18,0 m. Odcinek wykonawczy technologii bezwykopowej

UWAGA!

Rura ochronna stalowa DN 273x8,0 mm, L-10,0 m. Odcinek wykonawczy technologii bezwykopowej

UWAGA!

Rura ochronna stalowa DN 273x8,0 mm, L-17,0 m. Odcinek wykonawczy technologii bezwykopowej

UWAGA!

Rura ochronna stalowa DN 273x8,0 mm, L-17,0 m. Odcinek wykonawczy technologii bezwykopowej

UWAGA!

Rura ochronna stalowa DN 273x8,0 mm, L-17,0 m. Odcinek wykonawczy technologii bezwykopowej

UWAGA!

Rura ochronna stalowa DN 273x8,0 mm, L-17,0 m. Odcinek wykonawczy technologii bezwykopowej

UWAGA!

Rura ochronna stalowa DN 273x8,0 mm, L-17,0 m. Odcinek wykonawczy technologii bezwykopowej