


OS.II.6341.22.2014

Skarżysko-Kamienna dnia 04.12.2014r.

DECYZJA



Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267) w związku z art. 122, art. 123 ust.2, art. 127 ust.5, art. 140 ust.1, art. 4 ust.4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.2012. poz.145), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz.984) oraz Pełnomocnictwa Nr OR-I-0027.2.16.2014 z dnia 01.04.2014r. do wydawania decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty Skarżyskiego, po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Kamionki gm. Łączna do rzeki Kamionka w km 14+950

o r z e k a m

I. Uchylam decyzję Starosty Skarżyskiego znak: OS.II-6223/16/04/05 z dnia 12.01.2005r. dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Kamionki gm. Łączna do rzeki Kamionka w km 14+950.

II. Udzielam pozwolenia wodnoprawnego Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na odprowadzenie ścieków sanitarnych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamionki gm. Łączna do rzeki Kamionki w km 14+950 – współrzędne geograficzne wylotu – N - 50° 59' 47.6", E - 20° 47' 58.8" - w skład, której wchodzi następujące urządzenia:

- krata mechaniczna schodkowa: prześwit 4 mm, przepustowość kraty – 750 m³/dobę,
- piaskownik szczelinowy Ø 400 PVC – usuwanie piasku pompą zatapialną,
- przepompownia główna o wymiarach 3x3m i wysokości użytkowej 1,96m. z trzema pompami o mocy 2.2 kW i wydajności 6,25m³/h każda,
- punkt zlewny nieczystości płynnych - zbiornik żelbetowy o wymiarach 1.8 x 3.8 x 2,05m i pojemności użytkowej 12,5m³ z zasuwą odcinającą ze złączami do podłączenia wozu asenizacyjnego Ø75 mm i G 110 mm, w celu wylapania większych nieczystości na dopływie do komory zaprojektowano kratę,
- reaktor beztlenowo – tlenowy składający się z:
 - osadnika wstępnego beztlenowego typu UASB labiryntowy, czas zatrzymywania t=14 h z sześcioma komorami o wymiarach 1,5x2,5 m,
 - komory mieszania o objętości 22m³ i wymiarach 2,1x 2,5m, czas zatrzymywania t=1 h,
 - złoża biologicznego zatopionego typu „TRERRAPOL-200AF 220/200 o powierzchni czynnej 200 m² /m³, o wymiarach 4,7x4,0x3,8m, powierzchnia złoża 18,9 m², objętość 71,8 m³, czas zatrzymywania t=1 h,
 - osadnika pośredniego o wymiarach 1,2x4,7m, czas zatrzymywania t=1h,
 - złoża biologicznego splukiwanego o wymiarach 7x7,5m, wysokości - 3,6 m.

objętości złoża 180m^3 .

- komora fermentacyjnej o wymiarach $4,7 \times 6,3$ m, wysokości -5 m, pojemność komory $148,05\text{m}^3$.
- osadnik wtórny o wymiarach $6,0 \times 6,0$ m, wysokości $3,3$ m, czas zatrzymywania $t=3,5$ h.
 - przepompownia recyrkulatu o wymiarach $1,5 \times 3,2 \times 1,7$ m wraz z dwoma pompami o mocy $2,2$ KW.
 - przepompowania osadu o wymiarach $1,5 \times 3,2 \times 1,7$ m.
 - stacja dawkowania PIX ze zbiornikiem zapasu koagulanta.

II. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam pod następującymi warunkami:

1. ilość odprowadzanych oczyszczonych ścieków socjalno - bytowych w pierwszym etapie nie będzie przekraczała wartości:

$$Q_{d\text{ sr.}} = 269,7\text{ m}^3/\text{d} = 11,24\text{ m}^3/\text{h} = 3,12\text{ dm}^3/\text{s}$$
$$Q_{d\text{ max}} = 350,61\text{ m}^3/\text{d} = 14,61\text{ m}^3/\text{h} = 4,06\text{ dm}^3/\text{s}$$
$$Q_{h\text{ max}} = 20,23\text{ m}^3/\text{h} = 5,62\text{ dm}^3/\text{s}$$

2. obciążenie oczyszczalni poniżej 2000 RLM wyniesie w zakresie stężeń:

S_{BZT5}	- $40\text{ g} / \text{m}^3$
$S_{\text{Zawiesiny}}$	- $50\text{ g} / \text{m}^3$
S_{CHZT}	- $150\text{ g} / \text{m}^3$

3. podjęcia skutecznych działań naprawczych w celu wyeliminowania przekroczeń dopuszczalnych wskaźników w ściekach oczyszczonych.
4. wykonywania analiz stężeń odprowadzanych ścieków sanitarnych - 4 próbek w roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.
5. prowadzenia prawidłowej eksploatacji urządzeń do oczyszczalni ścieków.
6. prowadzenia książki eksploatacji oczyszczalni.
7. prowadzenia bieżącej konserwacji rzeki Kamionki na odcinku 30 m powyżej i 100 m poniżej miejsca wylotu ścieków.
8. ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych mierzona będzie za pomocą przelewu trójkątnego o kącie 60° z ciągłym pomiarem elektronicznym.
9. zawarcia umowy na użytkowanie gruntu pokrytego wodą z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego (zgodnie z art. 20 Prawa wodnego).

III. Udzielam pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków sanitarnych **do dnia 31.12.2015 roku.**

IV. Zastrzegam sobie nałożenie innych obowiązków niż wspomniane w niniejszej decyzji. a wynikające z analizy uzyskanych wyników pomiarów.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej wystąpił pismem znak: ZGK/297/10/2014 z dnia 07.10.2014r. do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków sanitarnych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamionki gm. Łączna do rzeki Kamionka w km 14+950, załączając operat wodnoprawny wykonany przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego ul. Nowowiejska 22/7, 25-532 Kielce.

Ze względu na występujące często przekroczenia dopuszczalnych wartości BZT₅, a także ChZT organ nie przychylił się do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego do końca roku 2025. Pozwolenie wodnoprawne wydane zostało na 1 rok, ze względu na ww. przekroczenia oraz konieczność podjęcia natychmiastowych działań dla określenia przyczyn występowania tych niekorzystnych zjawisk oraz niezbędnych działań naprawczych w celu ich skutecznego wyeliminowania.

W związku ze wszczętym postępowaniem wodnoprawnym przez Starostę Skarżyskiego, do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej do 22.10.2004r. nie wpłynęły zastrzeżenia dotyczące powyższej inwestycji.

Ponadto w powyższej decyzji uwzględniono obowiązek zawarcia umowy na użytkowanie gruntu Skarbu Państwa z Marszałkiem Województwa zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.2012. poz.145).

W związku z powyższym orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr86, poz. 960) jednostki budżetowe zwolnione są z opłaty skarbowej.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
26-110 Łączna
2. Urząd Gmina
26-110 Łączna
3. Polski Związek Wędkarski
ul. Warszawska 34A/31
25-312 Kielce
4. Świętokrzyski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Kielcach
ul. Kościelna 30
27-200 Starachowice
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Sienkiewicza 57
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
6. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
7. aa.



z up. Starosty
mgr inż. Ryszard Sobiech
NACZELNIK WYDZIAŁU
OCHRONY ŚRODOWISKA
ROLNICTWA I LEŚNICTWA