

Tabela oświetlenia - PRTER

Nr.pom. na rys.	Norma na rys. oświet.	Oznaczn. na rys.	Ilość	Nazwa pomieszczenia	Typ oprawy z katalogu	Stopień ochrony	Zródło światła	Uwagi
1	2	3	4	5	7	8	9	1
101	150	A/Aw	1	wiatrołap	Meteor 2x18 W	IP40	świedl. T8 18 W	
102	300	A/Aw	1	portiernia	Meteor 2x18 W	IP40	świedl. T8 18 W	- wszystkie oprawy dobr. z AGA LIGHT
wejście		D	3	wejście główne	Ametyst 28 W	IP65	świedl. TC-2DEL-28 W	- statczniki elektr. - komp. indywid.
103	150	A/Aw	1	kl.schodowa	Meteor 2x18 W	IP40	świedl. T8 18 W	
104	150	A/Aw	9	komunikacja	Meteor 1x36 W	IP40	świedl. T8 36 W	
105	300	E	6	sala lekcyjna	Rubin Plus PPS 2x36	IP20	świedl. T8 36 W	
106	300	E	3	sala lekcyjna	Rubin Plus PPS 2x36	IP20	świedl. T8 36 W	
107	300	E	6	sala lekcyjna	Rubin Plus PPS 2x36	IP20	świedl. T8 36 W	
108	150	D/Aw	1	kl. schodowa	Meteor 2x36 W Ametyst 28 W	IP40 IP65	świedl. T8 36 W świedl. TC-2DEL-28 W	
109	300	E	2	zapl.sali lekcyjnej	Rubin Plus PPS 2x36	IP20	świedl. T8 36 W	
110	300	E	6	sala lekcyjna	Rubin Plus PPS 2x36	IP20	świedl. T8 36 W	
111	150	D	2	WC - pers. D	Ametyst 28 W	IP65	świedl. TC-2DEL-28 W	
112	150	D	3	WC - pers. M	Ametyst 28 W	IP65	świedl. TC-2DEL-28 W	
113	150	D	1	WC - D	Ametyst 28 W	IP65	świedl. TC-2DEL-28 W	
114	150	D	1	WC - niepelnosp.	Ametyst 28 W	IP65	świedl. TC-2DEL-28 W	
115	100	D	1	pom. gospodarze	Ametyst 28 W	IP65	świedl. TC-2DEL-28 W	
116	150	D	1	WC - M	Ametyst 28 W	IP65	świedl. TC-2DEL-28 W	
117	150	A	5	rekreacja	Meteor 1x36 W	IP40	T8 36 W	
118	500	F	3	administracja	Rubin Plus PPS 2x36	IP20	świedl. T8 36 W	raster PPAR
119	500	F	3	pok. pedagoga	Rubin Plus PPS 2x36	IP20	świedl. T8 36 W	raster PPAR
120	300	E	2	gab. pielegniarki	Rubin Plus PPS 2x36	IP20	świedl. T8 36 W	
121	150	A	2	komunikacja	Meteor 2x18 W	IP40	świedl. T8 18 W	
122	200	A	11	jadalnia	Meteor 2x36 W	IP40	T8 36 W	
123	100	D	1	pom. p. poz.	Ametyst 21 W	IP65	świedl. TC-2DEL-21 W	
124	300	B	1	zmywalnia	Neptun 2 2x36W	IP66	świedl. T8 36 W	
125	500	B/Aw	6	kuchnia	Neptun 2 2x36W	IP66	świedl. T8 36 W	
126	150	B/Aw	2	komunikacja	Neptun 2 2x18 W	IP65	świedl. T8 18 W	
127	150	B/Aw	1	komunikacja	Neptun 2 2x18 W	IP65	świedl. T8 18 W	
128	100	D	1	pom. p. poz.	Ametyst 21 W	IP65	świedl. TC-2DEL-21 W	
129	150	B/Aw	1	kl. schodowa	Neptun 2 2x18 W	IP65	świedl. T8 18 W	
130	300	A	1	kierownik	Meteor 2x36 W	IP40	T8 36 W	
131	150	D	2	WC - personelu	Ametyst 21 W	IP65	świedl. TC-2DEL-21 W	
132	200	B	1	pom. socjalne	Neptun 2 2x18 W	IP66	świedl. T8 18 W	
133	150	A	3	komunikacja	Meteor 1x36 W	IP40	świedl. T8 36 W	
134	300	E	9	sala lekcyjna	Rubin Plus PPS 2x36	IP20	świedl. T8 36 W	
135	150	A/Aw	1	kl. schodowa	Meteor 2x18 W Meteor 2x18 W	IP40 IP40	świedl. T8 18 W świedl. T8 18 W	
136	300	E	9	sala lekcyjna	Rubin Plus PPS 2x36	IP20	świedl. T8 36 W	
137	300	E/Aw	1	gab. V-ce Dyr.	Rubin Plus PPS 2x36	IP20	świedl. T8 36 W	
138	500	E/Aw	2	sekretariat	Rubin Plus PPS 2x36	IP20	świedl. T8 36 W	
139	300	E/Aw	3	Dyrektor	Rubin Plus PPS 2x36	IP20	świedl. T8 36 W	
037g	150	A/Aw	6	łazienki	Meteor 1x36 W	IP40	świedl. T8 36 W	
035	150	D	1	wiatrołap	Ametyst 28 W	IP65	świedl. TC-2DEL-28 W	
035	150	D	1	wiatrołap	Ametyst 28 W	IP65	świedl. TC-2DEL-28 W	