Detale systemu ociepleniowego - rysunek poglĄdowy

skala 1:10

SPOSÓB KLEJENIA PŁYT STYROPIANOWYCH



$\frac{Pe}{P} \times 100\ \% \geq 40\ \%$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegającа do ściany

DETAL PRZEKROJE PRZEZ SYSTEM DOCIEPLENIA

System ociepleniа z warstwą zbrojącą (w strefie 2m p.p.t.)



System ociepleniа z warstwą zbrojącą (do wysokości 0,3m p.p.t.)



WZMOCNIENIE STREFY DO WYS. 2m p.p.t. - UKŁAD SIATEK



ZBROJENIE NAROŻNIKÓW

1. Zbrojenie naroża siatką z włókna szklanego



2. Zbrojenie naroża profilem aluminowym oraz siatką z włókna szklanego



ZBROJENIE NAROŻNIKÓW W OTWORACH W ELEWACJI



Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego:
1. siatka diagonalna, układana przy narożach otworów w pod kątem 45° o wymiarach min. 20x30 cm
2. siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
3. siatka układana w narożach otworów

UCIĄŁENIE PŁYT IZLOACJI TERMCZNEJ - NAROŻNIKI



Zbrojenie naroża profilem aluminowym lub profilem PCV oraz siatką z włókna szklanego.



Temat i adres inwestycji

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALEZIANKA
ZALEZIANKA 49A, 26-140 ŁĄCZNA
Nr ewidencyjny działek :
95

Wykonawca	*Inwestor*
SKAR CENTRUM Sp. z o.o. ul. Panoramiczna 5/19 25-503 Kielce	Gmina Łączna Kamionki 60 26-140 Łączna

Autorzy projektu

	Imię i nazwisko	*Nr upr.*	*Podpis*
Projektował	mgr inż. Sławomir Oborski	KL-11/89	
Sprawdził	mgr inż. Ernest Łysak		

Stadium	*Skala*
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	-
Branża	*Data*
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	05.2020

Przedmiot rysunku

DETAL SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO

Numer rysunku

12