

W. JAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.

2. Przejścia przez przewody przez przekroje budowlane należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie dymenty większe niż przewód.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.

4. W wyznaczonych punktach instalacji centralnego ogrzewania wykonać doprowadzenia do grzejników.

5. W doprowadzeniach, w następujących zamówowań zawory umożliwiające stopni czynniką

6. Pozostły i piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane należy zaizolować izolacją o $\delta \geq 20mm$.

7. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu bud.-wyk. i należy rozpatrywać go łącznie z opisem i specyfikacją techniczną.

8. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązanie techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

9. Kopowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnej zgody autora jest prawnie zabronione. Opracowania dokumentacja projektowa stanowi własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.

LEGENDA:

- Zasilanie CO - czynnik grzewczy woda
— Powrót CO - czynnik grzewczy woda


1.6 +16 °C
Φwym: 6268 W Etykieta opisu pomieszczeni

- (PG1) Pion instalacji centralnego ogrzewania
- Grzejnik konwekcyjny płytowy z zasilaniem bocznym
- ZP1 Zawór grzejnikowy odcinający powrotny DN15
- ZG1 Termostatyczny zawór grzejnikowy z nastawą wstępną DN15

Temat i adres inwestycji

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
 ŹSŮYŲÁUÖVCE UY ÖPÄ A ÇÖÜÖY U ÖÇÖZÖÇPŞE
 ZÖŞÖZÖPŞÄ JÖĞİ Fİ EŸ ÖÞCE
 Þ;Ä, ä^)&þ`Ä:ä\Ä

95

<p>Wykonawca</p>  <p>SKAR CENTRUM Sp. z o.o. ul. Panoramiczna 5/19 25-503 Kielce</p>	<p>Inwestor</p> <p>Ō(ăşŷ &) ă Kamionki 60 đ ĘŃ €ŷ &) ă</p>
--	--

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	{ "i; q; 002007-08-08" }	KL-129/2002	
Sprawdził	{ "i; q; 002007-08-08" }	-	
	{ "i; q; 002007-08-08" }	-	

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Skala 1:50
Branża SANITARNA	Data 05.2020

**RZUT I PIĘTRA
INSTALACJA C.O.**